

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.04163
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380620
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Экологические Технологии». Адрес: (наименование и место-нахождение изготовителя) 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Индустриальная, д.13, офис 315. ОГРН: 1106952032010. Телефон 8(4822)34-28-88, факс 8(4822)34-28-88. e-mail: info@rnw.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Экологические Технологии». Адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Индустриальная, д.13. ОГРН: 1106952032010. Телефон 8(4822)34-28-88, факс 8(4822)34-28-88. e-mail: info@rnw.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Профильно-погонажные изделия из поливинилхлорида(ПВХ), изготовленные по ТУ 5772-001-67256884-2013. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7211

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) группа горючести - Г2 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости - В2 по ГОСТ 30402-96, дымообразующая способность - Д2 по ГОСТ 12.1.044-89(ИСО4589-84) п. 4.18, группа по токсичности продуктов горения - Т2 по ГОСТ 12.1.044-89(ИСО4589-84) п. 4.20

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № М05515-ТР от 23.07.2014 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ИН12 выдан 25.08.2010 г. МЧС России. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 5854-ао от 29.05.2014 г. ОС "Пожполитест" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.07.2014 по 30.07.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Марутаев